MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

TPN ÜNİTESİ TEMİZ ODA
BASINÇ-SICAKLIK-NEM İZLEM FORMU

AY/YIL:_____/_____

	1.ÖLÇÜM SAAT (08:00)					2.ÖLÇÜM SAAT(12:00)					3.ÖLÇÜM SAAT(15:00)					KONTROL EDEN AD-SOYAD İMZA
TARİH	BASINÇ			SICAKLIK	NEM	BASINÇ			SICAKLIK	NEM	BASINÇ			SICAKLIK	NEM	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda.....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda.....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	
__/__/202_	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda.....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	Temiz oda....Pa	Antre.....Pa	[1].....Pa	.....^{0}C	%.....	

Not: Alan sıcaklığı 18-24 ^{0}C olmalıdır.

Bağıl nem minimum % 30-%60barasında olmalıdır.

[1] Temiz oda ile antre arasında ki basınç farkı alınacak