

AH.FR.04

24.10.2017

Revizyon No

Revizyon tarihi

1/1

GÜN	OKSİJEN DEĞERLERİ	AZOT DEĞERLERİ	MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ 0,4 BAR	MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ 0.7 BAR	VAKUM
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE Normal Düşük Yüksek

1.OKSİJEN değerleri 4-5 bar arasında olmalı,

2.AZOT değeri 4 barın altına düşmemeli

3.MEDİKAL HAVA değeri 0,4-0,7 bar arasında olması gerekmekte olup, yapılan kontrollerde oksijen, azot ve medikal havanın belirlenen değerler dışına çıkılması durumunda teknik servisle görüşülmeli